

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тульской области

300034, г.Тула, ул.Демонстрации д.21, тел.56-87-26, E-mail: iucgo.@region.tula.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Богородицкому и Куркинскому районам
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Тульской области

301835. Тульская область, г. Богородицк, ул. Шахтная, д. 2, тел. (48761) 2-14-18. факс: (48761) 2-29-34.

Предписание № 11/1-3.

по устранению нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах
защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара
Муниципальному образовательному учреждению «Центр образования №10»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

в лице директора Денисовой Ольги Васильевны

фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Богородицкого

(наименование органа ОНД)

и Куркинского районов Тульской области по пожарному надзору Кирюшина Р.Н. № 11 от « 24 »
января 2020 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной
безопасности»

«03» февраля 2020 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин.,

«06» февраля 2020 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин.

проведена плановая проверка

Заместителем начальника ОНД и ПР по Богородицкому и Куркинскому районам
подполковником внутренней службы Саломасовым Василием Васильевичем проведена
проверка здания детского сада, помещений и территории муниципального образовательного
учреждения "Центр образования №10" по адресу: Тульская область, г. Богородицк,
микрорайон Жданковский, пер. Кооперативный, д. 4.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
проводившего(их) проверку, наименование объектов защиты и их адреса)

совместно с директором МОУ "ЦО №10" Денисовой Ольгой Васильевной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"
необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе
мероприятия по надзору:

№ Препидсанция	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушено	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Кабели и провода автоматических установок противопожарной защиты выполнить соответствующие требованиям.	Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 83, п. 4.5 Свода правил «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» № 6.13130.2013 и п.6 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»	До 01.08. 2020 г	
2.	Разработать исполнительную документацию на установки и системы противопожарной защиты объекта.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г. п. 61: Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки. В зданиях и сооружениях должна храниться	До 01.08. 2020 г	

		исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.		
3.	Провести повторную огнезащитную обработку деревянных конструкций чердачного помещения здания.	<p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (ППР), п. 21:</p> <p>Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений средств огнезащиты для строительных конструкций, инженерного оборудования объектов защиты, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией изготовителя и составляет акт (протокол) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.</p> <p>В случае окончания гарантированного срока огнезащитной эффективности в соответствии с инструкцией завода-изготовителя и (или) производителя огнезащитных работ руководитель организации обеспечивает проведение повторной обработки конструкций и инженерного оборудования объектов защиты.</p>	До 01.08. 2020 г	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в праве обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания не нормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальника

ОНД и ПР по Богородицкому

и Куркинскому районам

Саломасов В.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

« 06 » февраля 2020 г.

М.И.П

Предписание для исполнения получил(а):

Директор МОУ «ЦО №10» Денисова О.В.

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

« 06 » февраля 2020 г.

Одновременно сообщая, что на территории области открыта горячая линия МЧС России по Тульской области (телефон доверия) г.Тула 56-99-99